

Система оповещения людей о пожаре

На объекте запроектирована система оповещения о пожаре II типа согласно СП 3.13130.2009.

При сработке пожарной сигнализации через блок «С2000-КПБ» подается сигнал на включение звукового оповещения .

Система ПС программируется на включение оповещения с задержкой в 30 секунд. Система звукового оповещения выполняется на базе оборудования фирмы «БОЛИД», обеспечивающего контроль линии трансляции и включает в себя:

1. Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ».
2. Звуковые оповещатели марки «МАЯК-12-3М».

В коридорах и вестибюлях здания на путях эвакуации предусматривается установка световых табло «ВЫХОД» марки «Люкс НБО 2х1 12В-01» подключаемые на БКП "С2000-КПБ" который обеспечивает автоматический контроль целостности линии оповещения.

Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ " осуществляет:

- питание подключенных адресных устройств по двухпроводной линии связи
- работу с адресными пожарными извещателями «ДИП-34А», «ИПР513-3А», охранными извещателями «С2000-ИК», «С2000-СТ», «С2000-СМК».
- управление исполнительными устройствами через адресный релейный блок «С2000-СП2»
- передача состояний зон и сообщений по интерфейсу RS-485 на пульт «С2000М» или АРМ «Орион»

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №																								
						Пояснительная записка ЭСБ.20-2011-ОС.ПЗ																		Лист		
																								3		
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док	Подпись	Дата																					