АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.0000 **№ 00**

О внесении изменений в Постановление Администрации города Дудинки «Об утверждении Условий приема сточных вод от абонентов в централизованную систему водоотведения города Дудинки»

В целях упорядочения приема сточных вод в централизованную систему водоотведения города Дудинки и в соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила холодного водоснабжения и водоотведения), Администрация города Дудинки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Условия приема сточных вод от абонентов в централизованную систему водоотведения города Дудинки, утвержденные постановлением Администрации города Дудинки от 29.12.2020 № 155 следующие изменения:

1.1. Пункт 9.1 изложить в следующей редакции:

«9.1. В целях охраны водных объектов от загрязнения и охраны окружающей природной среды, для объектов абонентов АО «Таймырбыт» устанавливаются нормативы состава сточных вод согласно приложению № 3.1 к настоящим Условиям.»;

1.2. Пункт 9.5 изложить в следующей редакции:

«9.5. Расчет нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ в водный объект для АО «Таймырбыт» выполнен проектной организацией ООО «Экотехресурс». НДС установлены сроком на 7 лет (2026–2031 годы) и учтены Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора. Расчёт выполнен в соответствии с действующей методикой разработки нормативов допустимых сбросов.»;

1.3. Приложение № 3 к Условиям приема сточных вод от абонентов в централизованную систему водоотведения города Дудинки изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.4. Дополнить Условия приема сточных вод от абонентов в централизованную систему водоотведения города Дудинки приложением № 3.1 «Нормативы состава

сточных вод для абонентов АО «Таймырбыт» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение № 4 к Условиям приема сточных вод от абонентов в централизованную систему водоотведения города Дудинки изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Дудинки Васькина А. В.

Первый заместитель Главы города Дудинки **Е. В. Ожегов**

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Дудинки
от «__» _____ 2026 года

Расчет эффективности удаления загрязняющих веществ очистными сооружениями АО «Таймырбыт»

Значения концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на очистные сооружения за 12 месяцев, мг/дм³													Усредненное значение, мг/дм³
№ п/п	Загрязняющее вещество/ показатель	**Дата отбора проб**											
		05.06. 2025	09.07. 2025	13.08. 2025	02.09. 2025	01.10. 2025	11.11. 2025	04.12. 2025	20.01. 2026	03.02. 2026	03.03. 2026	02.04. 2026	05.05. 2026	
1	Аммоний-ион	9,79	9,24	17,34	27,93	12,36	19,75	19,01	17,99	24,78	19,83	24,91	16,71	18,30
2	АСПАВ	0,41	0,1	0,22	1,2	0,025	0,69	2,41	0,13	0,22	0,14	0,94	1,54	0,67
3	БПК 5	15,25	17,45	112,5	104,5	19,8	20,7	11,4	89	4,28	27,25	12,75	13,23	37,3
4	Взвешенные вещества	64,3	62,4	136,4	148,2	134,3	10,1	3,7	64,2	21,7	79	5,1	18,5	62,3
5	Железо	1,5	1,64	1,49	0,05	0,39	3,79	1,2	1,51	2,07	1,42	0,73	0,7	1,4
6	Медь	0,043	0,015	0,027	0,014	0,014	0,037	0,021	0,005	0,004	0,014	0,0061	0,009	0,017
7	Сухой остаток (минерализация)	154,7	230,1	224,3	842	359,5	204,5	104,4	158,4	215,6	478	165,6	257	283
8	Хлороформ (трихлорметан)	0,029	0,025	0,0085	0,025	0,019	0,011	0,013	0,013	0,019	0,019	0,031	0,024	0,02

Значения концентраций загрязняющих веществ в сточных водах на Выпуске №1 при сбросе в водный объект с очистных сооружений за 12 месяцев, мг/дм³													Усредненное значение, мг/дм³
№ п/п	Загрязняющее вещество/ показатель	**Дата отбора проб**											
		05.06. 2025	09.07. 2025	13.08. 2025	02.09. 2025	01.10. 2025	11.11. 2025	04.12. 2025	20.01. 2026	03.02. 2026	03.03. 2026	02.04. 2026	05.05. 2026	
1	Аммоний-ион	0,5	0,5	2,31	0,5	0,5	0,54	0,5	0,5	0,5	2,8	0,5	0,5	0,85
2	АСПАВ	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,2	0,58	0,025	0,025	0,025	0,32	0,25	0,13
3	БПК 5	2,94	3,18	3,87	1,24	0,73	2,92	1,8	0,71	3,91	0,8	4,89	4,57	2,6
4	Взвешенные вещества	3	4,2	12,6	5,8	3	3	3	4,4	3	3	3	3	4,3
5	Железо	0,43	0,25	0,2	0,19	0,05	0,88	0,23	0,37	0,25	0,09	0,27	0,18	0,3
6	Медь	0,032	0,007	0,004	0,003	0,003	0,018	0,001	0,001	0,0015	0,004	0,0029	0,003	0,007

7	Сухой остаток (минерализация)	324,4	148,5	201,4	164	113,5	172,6	67,4	123	146,9	155	107,6	115	153
8	Хлороформ (трихлорметан)	0,033	0,057	0,028	0,034	0,029	0,014	0,027	0,024	0,02	0,022	0,028	0,031	0,03

Показатель эффективности удаления загрязняющих веществ очистными сооружениями		
№ п/п	Загрязняющее вещество/ показатель	Эффективность очистки, %
1	Аммоний-ион	95,4
2	АСПАВ	80,6
3	БПК 5	93,0
4	Взвешенные вещества	93,1
5	Железо	79,8
6	Медь	58,8
7	Сухой остаток (минерализация)	45,8
8	Хлороформ (трихлорметан)	-52,2

Приложение № 2
к постановлению Администрации города Дудинки
от «__» _____ 2026 года

Приложение № 3.1
к Условиям приема сточных вод от абонентов
в централизованную систему водоотведения
города Дудинки

Нормативы состава сточных вод для абонентов
АО «Таймырбыт»

№ п/п	Загрязняющее вещество/ показатель	Показатель эффективности удаления загрязняющего вещества очистными сооружениями, %	Предельно допустимые концентрации установленные для АО "Таймырбыт", мг/дм³	**Нормативы состава сточных вод для абонентов, мг/дм³**
1	Аммоний-ион	95,4	1,81	**39,35**
2	АСПАВ	80,6	1,94	**10,00**
3	БПК 5	93,0	2,1	**30,0**
4	Взвешенные вещества	93,1	6,5	**94,2**
5	Железо	79,8	0,3	**1,5**
6	Медь	58,8	0,007	**0,017**
7	Сухой остаток (минерализация)	45,8	1000	**1845**
8	Хлороформ (трихлорметан)	0,0	0,02	**0,02**

Приложение № 3
к постановлению Администрации города Дудинки
от «__» _____ 2026 года

Расчет норматива допустимого сброса загрязняющих веществ, за исключением микроорганизмов.
Наименование выпуска: выпуск №1 АО «Таймырбыт»

№ п/п	Наименование загрязняющих веществ	Класс опасности	Допустимая концентрация загрязняющих веществ ($С_{НДС}$), мг/дм^3	Нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ											
				январь		февраль		март		апрель		май		июнь	
				г/ч	т/мес	г/ч	т/мес	г/ч	т/мес	г/ч	т/мес	г/ч	т/мес	г/ч	т/мес
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	БПК5	-/-	**2,100**	1575,00	0,577844	1575,00	0,550738	1575,00	0,567223	1575,00	0,558434	1575,00	0,559556	1575,00	0,540635
2	Нитрит-ион	4э/2	**0,273**	204,75	0,075120	204,75	0,071596	204,75	0,073739	204,75	0,072596	204,75	0,072742	204,75	0,070282
3	Взвешенные вещества	-/-	**6,500**	4875,00	1,788566	4875,00	1,704664	4875,00	1,755689	4875,00	1,728487	4875,00	1,731958	4875,00	1,673393
4	АСПАВ (алкилсульфаты натрия)	4/4	**1,940**	1455,00	0,533818	1455,00	0,508777	1455,00	0,524006	1455,00	0,515887	1455,00	0,516923	1455,00	0,499443
5	Медь	3/3	**0,007**	5,25	0,001926	5,25	0,001836	5,25	0,001891	5,25	0,001861	5,25	0,001865	5,25	0,540635
6	Аммоний-ион	4/4	**1,810**	1357,50	0,498047	1357,50	0,474683	1357,50	0,488892	1357,50	0,481317	1357,50	0,482284	1357,50	0,070282
7	Марганец	4/3	**0,035**	26,25	0,009631	26,25	0,009179	26,25	0,009454	26,25	0,009307	26,25	0,009326	26,25	1,673393
8	Свинец	2/2	**0,024**	18,00	0,006604	18,00	0,006294	18,00	0,006483	18,00	0,006382	18,00	0,006395	18,00	0,499443
9	Алюминий	3/3	**0,091**	68,25	0,025040	68,25	0,023865	68,25	0,024580	68,25	0,024199	68,25	0,024247	68,25	0,001802
10	Цинк	3/3	**0,015**	11,25	0,004127	11,25	0,003934	11,250	0,004052	11,25	0,003989	11,25	0,003997	11,25	0,465975
11	Никель	3/2	**0,022**	16,50	0,006054	16,50	0,005770	16,500	0,005942	16,50	0,005850	16,50	0,005862	16,50	0,009011
12	Ртуть	1/1	**0,00004**	0,030	0,000011	0,030	0,000010	0,03	0,000011	0,030	0,000011	0,030	0,000011	0,030	0,006179
13	Железо	4/4	**0,300**	225,00	0,082549	225,00	0,078677	225,00	0,081032	225,00	0,079776	225,00	0,079937	225,00	0,023427
14	Нитрат-ион	4э/3	**159,200**	119400,00	43,806109	119400,00	41,751155	119400,00	43,000875	119400,00	42,334623	119400,00	42,419636	119400,00	0,003862
15	Хлороформ	1/1	**0,020**	15,00	0,005503	15,00	0,005245	15,00	0,005402	15,00	0,005318	15,00	0,005329	15,00	0,005664
16	Фосфат-ион	4э/3	**2,639**	1979,25	0,726158	1979,25	0,692094	1979,25	0,712810	1979,25	0,701766	1979,25	0,703175	1979,25	0,000010
17	ХПК	-/-	**21,400**	16050,00	5,888510	16050,00	5,612278	16050,00	5,780268	16050,00	5,690709	16050,00	5,702137	16050,00	0,077234
18	Молибден	2/3	**0,004**	3,00	0,001101	3,00	0,001049	3,00	0,001080	3,00	0,001064	3,00	0,001066	3,00	40,985244
19	Сухой остаток	-/-	**1000,0**	750000,00	275,164000	750000,00	262,256000	750000,00	270,106000	750000,00	265,921000	750000,00	266,455000	750000,00	0,005149

№ п/п	Нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ												Норматив допустимого сброса загрязняющих веществ (расчет т/год определяется суммированием т/мес)
	Июль		Август		Сентябрь		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		
	г/ч	т/мес	г/ч	т/мес	г/ч	т/мес	г/ч	т/мес	г/ч	т/мес	г/ч	т/мес	т/год
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	1575,00	0,543499	1575,00	0,535840	1575,00	0,529597	1575,00	0,556458	1575,00	0,554268	1575,00	0,565459	**6,639549**
2	204,75	0,070655	204,75	0,069659	204,75	0,068848	204,75	0,072340	204,75	0,072055	204,75	0,073510	**0,863141**
3	4875,00	1,682259	4875,00	1,658553	4875,00	1,639229	4875,00	1,722370	4875,00	1,715591	4875,00	1,750229	**20,550985**
4	1455,00	0,502089	1455,00	0,495014	1455,00	0,489247	1455,00	0,514061	1455,00	0,512038	1455,00	0,522376	**6,133679**
5	5,25	0,001812	5,25	0,001786	5,25	0,001765	5,25	0,001855	5,25	0,001848	5,25	0,001885	**0,022132**
6	1357,50	0,468444	1357,50	0,461843	1357,50	0,456462	1357,50	0,479614	1357,50	0,477726	1357,50	0,487371	**5,722659**
7	26,25	0,009058	26,25	0,008931	26,25	0,008827	26,25	0,009274	26,25	0,009238	26,25	0,009424	**0,110659**
8	18,00	0,006211	18,00	0,006124	18,00	0,006053	18,00	0,006360	18,00	0,006334	18,00	0,006462	**0,075881**
9	68,25	0,023552	68,25	0,023220	68,25	0,022949	68,25	0,024113	68,25	0,024018	68,25	0,024503	**0,287714**
10	11,25	0,003882	11,25	0,003827	11,25	0,003783	11,25	0,003975	11,25	0,003959	11,25	0,004039	**0,047425**
11	16,50	0,005694	16,50	0,005614	16,50	0,005548	16,50	0,005830	16,50	0,005807	16,50	0,005924	**0,069557**
12	0,030	0,000010	0,030	0,000010	0,030	0,000010	0,030	0,000011	0,030	0,000011	0,030	0,000011	**0,000126**
13	225,00	0,077643	225,00	0,076549	225,00	0,075657	225,00	0,079494	225,00	0,079181	225,00	0,080780	**0,948507**
14	119400,00	41,202393	119400,00	40,621790	119400,00	40,148489	119400,00	42,184816	119400,00	42,018770	119400,00	42,867147	**503,341048**
15	15,00	0,005176	15,00	0,005103	15,00	0,005044	15,00	0,005300	15,00	0,005279	15,00	0,005385	**0,063234**
16	1979,25	0,682997	1979,25	0,673373	1979,25	0,665527	1979,25	0,699282	1979,25	0,696530	1979,25	0,710593	**8,343700**
17	16050,00	5,538513	16050,00	5,460467	16050,00	5,396845	16050,00	5,670572	16050,00	5,648252	16050,00	5,762292	**67,660166**
18	3,00	0,001035	3,00	0,001021	3,00	0,001009	3,00	0,001060	3,00	0,001056	3,00	0,001077	**0,012647**
19	750000,00	258,809000	750000,00	255,162000	750000,00	252,189000	750000,00	264,980000	750000,00	263,937000	750000,00	269,266000	**3 161,690000**

Утвержденный норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный объект.

Наименование выпуска выпуск №1

№ п/п	Показатели по видам микроорганизмов	Размерность	Допустимое содержание	Норматив допустимого сброса
1	2	3	4	5
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 $см^3$	не более 500	не более 500
2	Колифаги	БОЕ/100 $см^3$	не более 100	не более 100
3	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Определение в 1 $дм^3$	отсутствие	отсутствие
4	Возбудители кишечных инфекций вирусной природы	Определение в 10 $дм^3$	отсутствие	отсутствие
5	Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Определение в 25 $дм^3$	отсутствие	отсутствие
6	E.coli	КОЕ/100 $см^3$	не более 100	не более 100
7	Энтерококки	КОЕ/100 $см^3$	не более 100	не более 100

Общие свойства сточных вод:

1) плавающие примеси (вещества): на поверхности воды водных объектов рыбохозяйственного значения в зоне антропогенного воздействия не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других примесей;
2) температура (°С): температура воды не должна повышаться под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при сбросе сточных вод) по сравнению с естественной температурой водного объекта более чем на 5 °С, с общим повышением температуры не более чем до 20 °С летом и 5 °С зимой для водных объектов, где обитают, холодолюбивые рыбы (лососевые и сиговые) и не более чем до 28 °С летом и 8 °С зимой в остальных случаях. В местах нерестилищ налима запрещается повышать температуру воды зимой более чем на 2 °С;
3) водородный показатель (pH): должен соответствовать фоновому значению показателя для воды водного объекта рыбохозяйственного значения;
4) растворенный кислород: содержание растворенного кислорода не должно опускаться ниже 6,0 мг/$дм^3$ под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при сбросе сточных вод). Содержание растворенного кислорода в период ледостава не должно опускаться ниже 6,0 мг/$дм^3$. В летний период от распадения льда до периода ледостава во всех водных объектах должен быть не менее 6 мг/$дм^3$;
5) сухой остаток (минерализация): нормируется согласно категориям рыбохозяйственных водных объектов или его участков;
6) токсичность воды: вода водных объектов рыбохозяйственного значения в местах сброса сточных вод не должна оказывать острого токсического действия на тест-объекты. Вода водного объекта в контрольном створе не должна оказывать хронического токсического действия на тест - объекты.

НДС возбудителей инфекционных заболеваний, а также вредных веществ, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций, равен 0.